



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

В Кургане по результатам проведения доследственной проверки по факту возгорания на Курганской ТЭЦ возбуждено уголовное дело

Утром 21 октября 2011 года на площадке Курганской ТЭЦ при производстве плановых технических работ по обслуживанию открытой установки произошел пожар. В результате возгорания двое сотрудников ТЭЦ с тяжелыми травмами были доставлены в ожоговый центр Курганской областной больницы.

В результате проведения проверочных мероприятий установлено, что причиной возгорания стало разрушение керамического изолятора и падение провода, находящегося под высоким напряжением, произошедшее вследствие этого короткое замыкание. Потерпевшие, находившиеся в момент возгорания на площадке, выполняли работы с неполным применением средств индивидуальной защиты. Вследствие нарушения действующих на предприятии правил технической безопасности и охраны труда здоровью потерпевших был причинен тяжкий вред.

В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ - нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенные лицом, на котором лежали обязанности по соблюдении этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следственный отдел по г.Курган

01 Декабря 2011

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/710683>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области
